



**Atto del Dirigente:** DETERMINAZIONE n. 109 del 03 settembre 2015

**Proposta:** DET/2015/109

**Struttura proponente:** AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**Oggetto:** Art. 158 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.: “Interventi di realizzazione di condotte per reti separate in via G. Di Vittorio nel comune di Coriano (RN)”. Approvazione del progetto definitivo.

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data sottoscrizione: 03 settembre 2015

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna

## IL DIRETTORE

### **Premesso:**

- che la Legge della Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:
  - istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  - stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;
- che il D.L. 12/9/2014 n. 133 convertito con Legge 164/2014 è intervenuto sul D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare introducendo l’art. 158 bis “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante”, che dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d’Ambito sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in Regione Emilia Romagna, da ATERSIR;

**vista** la domanda di approvazione del progetto definitivo: “Interventi di realizzazione di condotte per reti separate in via G. Di Vittorio nel comune di Coriano (RN)”, presentata a questa Agenzia dal Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA s.p.a. con lettera in atti al prot. n. PG/2015/5440 del 07/08/2015;

### **dato atto:**

- che il progetto “Interventi di realizzazione di condotte per reti separate in via G. Di Vittorio nel comune di Coriano (RN)” è previsto nel Programma degli Interventi 2014-17 del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA s.p.a., approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 4 del 29/04/2014, ed è individuato dai seguenti codici:  
WBS HERA: T.2150.11.03.00014 e ID ATERSIR: 2014RNHA0004;
- che il progetto vede come soggetto finanziatore AMIR spa e come soggetto realizzatore HERA s.p.a.;
- che il Responsabile del Procedimento del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA s.p.a., nominato ai sensi del D.Lgs.163/2006 nella persona di Fabrizio Mazzacurati, ha dichiarato con lettera prot. HERA n. 0089522 del 30/07/2015:
  - che le opere in progetto rientrano tra quelle indicate nella parte 5 – Contratti Pubblici Relativi a Lavori, Servizi e forniture nei settori Speciali del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
  - che gli elaborati progettuali sono stati presentati in conformità alla formula consentita per i Settori Speciali, ovvero nel semplice rispetto della linea generale e dei principi del DPR 207 n. 2010;

- che il progetto “Interventi di realizzazione di condotte per reti separate in via G. Di Vittorio nel comune di Coriano (RN)” è stato elaborato nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici;
- che è stata esaminata la conformità ambientale, paesaggistica, territoriale ed urbanistica dell’intervento, con esito positivo, seguendo l’elenco disposto dall’art.9 della LR 15/2013 comma 3
- che, per quanto riguarda la disponibilità delle aree per la realizzazione dell’intervento, le opere non interessano proprietà private;
- che gli atti ritenuti necessari ai fini dell’approvazione del progetto definitivo sono quelli indicati nella seguente tabella, e che gli stessi sono già stati acquisiti e trasmessi a codesta Agenzia:

ENTE	COMPETENZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE DENOMINATI	NOTE
Comune di Coriano Area Governo del Territorio	L.R. 15/2013 D.P.R. 380/2001	Permesso di costruire Pratica n. 454/2014 prot. n. 24865/2014	<i>Contiene il parere del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Coriano, emesso con protocollo n. 726 del 14/01/2015</i>
Provincia di Rimini Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche Ufficio Viabilità	Codice della Strada D.Lgs. 285/1990 e relativo Regolamento di Esecuzione DPR 495/1992	Nulla Osta Prot. n. 38773/11.17.04 del 14/09/2012	<i>Concessa proroga per ultimazione dei lavori fino al 14/09/2015 (prot. n. 42447/11.17.04 del 17/11/2014). Necessaria ulteriore proroga.</i>
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna	D. Lgs. 163/2006	Disposizioni di tutela archeologica n. 3781 del 14/04/2015	
Hera s.p.a. Struttura operativa territoriale di Rimini		Nulla Osta definitivo su reti di fognatura Prot. 166826/12 del 14/09/2012	

**considerato:**

- che, con l’ottenimento di quanto sopra, la documentazione necessaria all’avvio del procedimento di approvazione risulta completa;
- che sono stati acquisiti tutte le autorizzazioni o atti comunque denominati per l’approvazione del progetto e che gli stessi sono allegati alla presente determinazione;
- che sussistono le condizioni per l’approvazione del progetto senza indizione di apposita conferenza di servizi;

**ritenuto** di procedere all’approvazione del progetto definitivo “Interventi di realizzazione di condotte per reti separate in via G. Di Vittorio nel comune di Coriano (RN)”;

**richiamati:**

- la Legge della Regione Emilia Romagna 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;

- lo statuto di ATERSIR approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n. 5/2012, ed in particolare l'art. 15 che individua le responsabilità del Direttore;


**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

### **D E T E R M I N A**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, il progetto definitivo denominato: "Interventi di realizzazione di condotte per reti separate in via G. Di Vittorio nel comune di Coriano (RN), costituito dagli elaborati elencati in allegato 1 e conservati agli atti di questa Agenzia al prot. n. PG/2015/5440 del 07/08/2015;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, l'approvazione del progetto di cui trattasi costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera;
4. di dare atto che il Gestore del servizio idrico integrato HERA s.p.a. dovrà attenersi alle raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società richiamati in premessa e allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che la proroga per l'ultimazione dei lavori concessa dal Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini (prot. n. 42447/11.17.04 del 17/11/2014) è in scadenza, e pertanto risulta necessario ottenere da tale ufficio ulteriore proroga prima dell'avvio dei lavori;
6. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti per la gestione dell'opera;
7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti.

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna





**ELENCO ALLEGATI:**

- allegato 1: elenco elaborati*
- allegato 2: Permesso di Costruire – Comune di Coriano*
- allegato 3: parere del Servizio Lavori Pubblici – Comune di Coriano*
- allegato 4: Nulla Osta S.P. n.31 “Flaminia Conca” – Provincia di Rimini*
- allegato 5: proroga ultimazione dei lavori, Nulla Osta S.P. n.31 “Flaminia Conca” – Provincia di Rimini*
- allegato 6: disposizioni di tutela archeologica – Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna*
- allegato 7: Nulla Osta definitivo reti di fognatura – Hera s.pa.*
-



**Allegato 1:**

**Elenco elaborati trasmessi relativi al progetto definitivo: “Interventi di realizzazione di condotte per reti separate in via G. Di Vittorio nel comune di Coriano (RN)”.**

Pe_01	Relazione descrittiva generale e quadro economico
Pe_02	Relazione specialistica e verifiche idrauliche
Pe_03.1	Planimetria reti esistenti
Pe_03.2	Planimetria con localizzazione dell'intervento
Pe_03.3	Planimetria con localizzazione dei sottoservizi esistenti
Pe_03.4	Planimetria di progetto
Pe_04.1	Profilo longitudinale acque nere via G. Di Vittorio
Pe_04.2	Profilo longitudinale acque bianche via G. Di Vittorio
Pe_04.3	Profilo longitudinale acque nere via Marano – provinciale
Pe_04.4	Profilo longitudinale acque bianche via Marano – provinciale
Pe_05	Particolari esecutivi
Pe_05.1	Planimetria della segnaletica
Pe_06	Elenco prezzi unitari
Pe_07	Computo metrico estimativo
Pe_08	Stima dei lavori
Pe_09	Cronoprogramma dei lavori
Pe_10	Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'appalto
Pe_011	Quadro di incidenza percentuale della manodopera
Pe_013	Capitolato speciale d'appalto
Pe_014	Piano della sicurezza e coordinamento

---



Comune di Coriano  
Provincia di Rimini

AREA GOVERNO DEL  
TERRITORIO

Piazza Mazzini, 15 - 47853 CORIANO (RIMINI)  
http://www.comune.coriano.rn.it  
Tel. 0541/659811 (centralino)  
Tel. 0541/65929-859 (segreteria area governo territorio)  
Tel. 0541/65931 (Responsabile di Area)  
e-mail: segreteria@comune.coriano.m.it  
PEC [urp@comune.coriano.legalmailpa.it](mailto:urp@comune.coriano.legalmailpa.it)  
P.I. 00616520409

S.U.E. - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

(PdC454/2014)

Pratica n. 454/2014

Prot. n° 24865/2014



Coriano, li 6 MAR. 2015

## ESECUZIONE DI OPERE URBANISTICHE ED EDILIZIE PERMESSO DI COSTRUIRE

### IL RESPONSABILE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Visto il Permesso di costruire n° 454/2014 presentato in data 07/11/2014 Prot. n. 24865 da AMIR S.P.A., CON SEDE IN RIMINI, VIA DARIO CAMPANA, 63, C.F./P.IVA 02349350401, LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. BRIGHI ALBERTO, nato a MERCATO SARACENO (FC) il 09/04/1941 C.F. BRGLRT41D09FI39H, residente in RIMINI, VIA ABRUZZO, 48;

Visti gli elaborati di progetto architettonico Tav. Pe\_01 + Tav. Pe\_03.2 + Tav. Pe\_03.4 + Tav. Pe\_05.1 Prot. 24865 del 07/11/2014 redatti dal progettista e direttore dei lavori DOTT. ING. TIZIANO PICCIONI nato a RIMINI il 26/07/1951, C.F. PCCTZN51L26H294A, con studio in RIMINI, VIA LUGANO, 49, per:

**REALIZZAZIONE DI CONDOTTE PER RETI DI FOGNATURE SEPARATE IN VIA G. DI VITTORIO**

lungo la via censita al C.T. di Coriano al Foglio 18,;

Viste le previsioni urbanistiche di zona;

Viste le altre caratteristiche del progetto;

Visionato in data 23/01/2015 dalla Conferenza dei Servizi Interna, per esame pratiche edilizie ai sensi del terzo paragrafo dell'art. 11 del Regolamento Edilizio con parere **FAVOREVOLE**;

Vista la dichiarazione del progettista architettonico Ing. Tiziano Piccioni (Modulo MUR A.1/D.1) del 10/10/14 sugli Interventi in zona sismica, ai sensi della L.R. 19/2008, trasmessa agli atti Prot. 24865 del 07/11/2014, con la quale assevera che trattasi di Opere Non Strutturali;

Visto il NULLA-OSTA del Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche-Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini rilasciato in data 14/09/2012 Prot. 38773/11.17.04;

Visto il NULLA-OSTA DEFINITIVO SU RETI DI FOGNATURA rilasciato da GRUPPO HERA - STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE DI RIMINI in data 19/10/2012 Prot. 166826/12;

Visto il Parere del Servizio Lavori Pubblici emesso con Prot. 726 del 14/01/2015;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

Visto il Piano Regolatore Generale vigente;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visto Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"

Vista la Legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 23;

Vista la legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il permesso di costruire è esonerato dal pagamento del contributo di costruzione, di cui agli artt. 16 e 19 D.P.R. 06/06/2001 n° 380, nonché artt. 29 - 30 - 31 L. R. n° 15 del 30/07/2013, in quanto trattasi di opera pubblica o di interesse generale da realizzarsi da ente istituzionalmente competente, così come disposto dall'art. 32 della L.R. n° 15 del 30/07/2013.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 113 comma 13 del T.U.E.L. che prescrive: "Gli enti locali, ....., possono conferire la proprietà delle reti, ..... a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, ..... a disposizione dei gestori incaricati ....." i diritti di Segreteria non sono dovuti come dichiarato da AMIR in data 16/02/2015 Prot. n. 00074, agli atti della pratica edile al Prot. 3805 del 19/02/2015.

Richiamata la relazione/istruttoria redatta ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 15/2013 del 22/01/2015, svolta dalla Geom. UGOLINI LUCIA in qualità di Responsabile del Procedimento;

#### DISPONE

- 1) Il rilascio del Permesso di costruire, salvo diritti verso terzi, ad eseguire le opere indicate nel progetto di cui in premessa, alle seguenti condizioni:
  - a) inizio lavori entro 1 anno dal rilascio del Permesso di costruire;
  - b) ultimazione lavori entro tre anni dalla data di rilascio del provvedimento;
  - c) entrambi i termini di cui sopra possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, su richiesta presentata in data anteriore alla scadenza;
- 2) Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita;
- 3) La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata allo Sportello unico, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa che dovranno sottoscrivere la comunicazione prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere;
- 4) Di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- 5) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del Permesso dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
- 6) Di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi del permesso di costruire, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi degli indirizzi;
- 7) Di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia del permesso e degli elaborati allegati;
- 8) Di designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove necessario;

- 9) Di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti; di concordare con l'Ufficio Tecnico le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale quali colori, dettagli di arredo urbano;
- 10) Di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi;
- 11) All'interessato di trasmettere allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori;
- 12) La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite;
- 13) Sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi;
- 14) Il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti Comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso;
- 15) Dovrà essere rispettata la normativa sovraordinata avente incidenza sull'attività edilizia;
- 16) Si dà atto che per tutti gli effetti del presente permesso, il titolare ha eletto domicilio presso il Dott. Ing. Piccioni Tiziano, Via Lugano, 49 RIMINI.

IL RESPONSABILE AREA  
GOVERNO DEL TERRITORIO  
(Arch. Danilo Donati)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Coriano

D I C H I A R O

di avere notificato, in data odierna, alla Ditta AMIR S.P.A. Permesso di Costruire di cui sopra, consegnandolo a mano del Sig. MAGNANI DANTE nella sua qualità di


DELEGATO AL RISERVA della cui identità mi sono accertato a mezzo

PAT. Po ~~22171624~~ 22171624

Data 18 MAR 2015



Il Messo Notificatore  
L'INCARICATO  
Marisa Antimi

	<b>Comune di Coriano</b> Provincia di Rimini	<b>servizio lavori pubblici</b>	Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI) <a href="http://www.comune.coriano.rn.it">http://www.comune.coriano.rn.it</a> Tel. 0541/659811 (centralino) Tel. 0541/659866 (segreteria Area) Tel. 0541/659854 (Responsabile di Area) e-mail: <a href="mailto:tecnico@comune.coriano.rn.it">tecnico@comune.coriano.rn.it</a> ; <a href="mailto:p.bascucci@comune.coriano.rn.it">p.bascucci@comune.coriano.rn.it</a> PEC <a href="mailto:urp@comune.coriano.legalmailpa.it">urp@comune.coriano.legalmailpa.it</a>
---	---	---------------------------------	--

Comune di Coriano  
 PROT. 726  
 Del 14 GEN 2015

Spett. geom. Lucia Ugolini  
 sede

**Oggetto – Parere in merito al progetto di sdoppiamento fognatura in via Di Vittorio  
 AMIR Spa.**

In risposta alla Vostra, prot. 574 del 12/01/2015, pari oggetto, si comunica quanto segue;  
 L'opera è indispensabile per lo sdoppiamento di tutta la rete fognaria del capoluogo, in quanto la rete è separata nella parte sovrastante il tratto oggetto di intervento, ed è separata nella parte sottostante, la strozzatura di via Di Vittorio vanifica tutta la separazione delle reti.

Il progetto è presentato da Amir Spa che si fa carico di ogni spesa ( progettazione, appalto, esecuzione, collaudo, ecc. ) le opere sono eseguite nella sede stradale della via Di Vittorio nel tratto urbano della vecchia strada Provinciale Flaminia Conca, compreso tra l'oleificio Angelini e la rotatoria del PEEP e riservato al solo transito dei residenti:

Si esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del progetto al fine di poter cantierare le opere nella prossima primavera.

Dott. Arch. Paolo Bascucci



Prot. n. 38773 / 11.17.04 del 14/09/2012

 Prot. n. 000189

 - Al Comune di **CORIANO**

 e p.c.: - **AMIR S.p.A.**  
 Settore Fognature  
 Via Dario Campana, 63  
 47922 **RIMINI**

 - Ing. Tiziano **PICCONI**  
 Via Lugano, 49  
 47924 **RIMINI**

 - Al C.A.A. Mari geom. Pierpaolo - **SEDE**

 OGGETTO: **S.P. n. 31 "Flaminia Conca"**

Nulla Osta per realizzazione di scavo longitudinale per posa condotte fognarie bianca e nera di m 115 dal km 8+600 lato destro e attraversamento stradale in corrispondenza della rotonda al km 9+000, nel centro abitato di Coriano.

VISTA la domanda presentata dalla Società AMIR S.P.A. con sede a Rimini in Via Dario Campana n. 63, acquisita al protocollo provinciale n. 34459 del 06/08/2012.

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n° 10 del 12/02/2008, approvazione del Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta stradali.

VISTI il D. L.vo del 30 Aprile 1990 n.285 e relativo Regolamento.

VISTO il T.U. E.L. n.267/2000.

VISTA la Conferenza di Servizi del 07/10/2009.

si rilascia il presente **NULLA-OSTA** della durata di anni ventinove (29) alle seguenti condizioni:

- Sarà obbligo del richiedente o dell'impresa esecutrice di fare richiesta, prima dell'inizio lavori, dell'ordinanza di limitazione del traffico.

#### Scavo longitudinale in banchina

- Lo scavo longitudinale per la posa delle due condotte fiancheggianti la strada provinciale sarà eseguito nella banchina stradale lato destro.
- La profondità dell'impianto in tutta la sua estensione dovrà essere di almeno m 1,00 rispetto al piano viabile.
- Il riempimento degli scavi in banchina in terra sarà eseguito con materiale scevro da limo e argilla appartenente ai gruppi A1-A3 delle norme CNR UNI 10006 debitamente costipato per strati successivi secondo le seguenti stratigrafie:
  - sabbia: cm 50;
  - misto granulare stabilizzato : cm 20;
  - terreno vegetale: cm 30.

L'estradosso superiore del tubo se ricoperto da meno di cm 40 di materiale, la tubazione dovrà essere protetta con cm 10 di calcestruzzo.

- Ripristinare la scarpata con terreno vegetale che dovrà essere sagomata come all'origine, si valuterà, sul posto con il personale del Servizio LL.PP. l'eventuale semina a prato e la profilatura del fosso.
- I pozzetti dovranno essere posati in banchina all'esterno della carreggiata.
- Il riempimento dello scavo attorno ai pozzetti dovrà essere eseguito con conglomerato cementizio, perfettamente raccordato al piano viabile onde evitare futuri assestamenti che dovranno comunque essere ripristinati dal richiedente, così come l'adeguamento della loro quota quando ciò fosse necessario.
- Gli scavi dovranno tenere in considerazione la linea di pubblica illuminazione presente in banchina.
- Il riempimento degli scavi in banchina asfaltata sarà eseguito con materiale scevro da limo e argilla appartenente ai gruppi A1-A3 delle norme CNR UNI 10006 debitamente costipato per strati successivi secondo le seguenti stratigrafie:
  - sabbia: cm 50;
  - misto granulare stabilizzato : cm 35;
  - bynder 0/18: cm 15.
 Trascorso un periodo di tempo di un anno, verificato il definitivo assestamento dello scavo, il richiedente dovrà farsi carico di interpellare il Servizio LL.PP. eseguire il tappeto di usura tappeto 0/12, previa fresatura del piano viabile interessato dall'intervento, delle dimensioni: larghezza ml 2,00, lunghezza interessata dai lavori.
- Si rimanda al Comune di Coriano l'eventuale autorizzazione di marciapiede sul tratto di scavo in banchina, le prescrizioni verranno di seguito integrate.

#### *Attraversamento stradale*

- Il pozzetto N2 in corrispondenza della rotonda dovrà essere posato in Via G. di Vittorio all'esterno dell'anello carreggiabile della rotatoria.
- L'attraversamento della sede stradale in corrispondenza della rotonda dovrà essere eseguito mediante scavo a cielo aperto ed in due tempi per permettere il traffico su almeno metà della carreggiata.
- Il taglio della sede stradale bitumata sarà eseguito mediante apposita macchina taglia asfalto.
- La profondità dell'impianto in tutta la sua estensione dovrà essere di almeno m 1,00 rispetto al piano viabile.
- Il materiale risultante dagli scavi dovrà essere totalmente trasportato a rifiuto ed il riempimento sarà eseguito con stabilizzato misto cementato con 5% di cemento.
- Nella chiusura dello scavo gli ultimi 15 cm dovranno essere immediatamente riempiti con bynder 0-18, perfettamente rullati fino al livello del piano stradale. I giunti dello scavo andranno sigillati con emulsione bituminosa.  
Qualora in un arco di tempo non inferiore ad anni due dovessero verificarsi assestamenti, saranno eseguite ulteriori riprese di tappeto di usura e sigillatura dei giunti, fino al ripristino perfetto del piano viabile. L'onere di verificare periodicamente in questo arco di tempo la necessità di questi ultimi interventi spetta al richiedente che dovrà proporre l'esecuzione al Servizio Lavori Pubblici, il quale, anche autonomamente, ne giudicherà l'opportunità.
- Trascorso un periodo di tempo di un anno, verificato il definitivo assestamento dello scavo, al fine di sagomare e ripristinare a perfetta regola d'arte il piano viabile, il richiedente dovrà farsi carico di interpellare il Servizio LL.PP. eseguire il tappeto di usura tappeto 0/12 con basalto 30% e bitume modificato, previa fresatura del piano viabile interessato dall'intervento, delle dimensioni: larghezza sede stradale, lunghezza m. 15,00.  
Trattandosi di attraversamento in centro abitato, a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Provinciale dovrà essere usata macchina vibrofinitrice.

- Il richiedente, al momento dell'esecuzione dei manti di usura, è tenuto alla realizzazione delle opere per portare in quota al pari del piano viabile eventuali chiusini e saracinesche presenti, appartenente anche a linee di altri servizi.

### *Generali*

- Il richiedente è responsabile di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla costruzione delle suindicate opere e del loro esercizio, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, restando la Provincia ed il suo personale tecnico e stradale, completamente sollevata ed indenne.
- Tutte le parti della strada interessate dai lavori dovranno essere perfettamente ripristinate o ricostruite secondo le modalità che il personale del Servizio LL.PP. riterrà più opportune.
- Per tutta la durata dei lavori, il richiedente provvederà ad installare, a propria cura e spese, la segnaletica prescritta dal vigente Codice della Strada, restando unico responsabile del cantiere di lavoro e della sua manutenzione nei modi e termini previsti per legge.
- Per quanto non specificatamente prescritto i lavori dovranno trovare corrispondenza nel progetto allegato alla domanda.
- All'atto esecutivo, il Servizio LL.PP. si riserva la facoltà di impartire ulteriori prescrizioni o modalità costruttive al fine di una migliore realizzazione dell'opera.
- L'intera costruzione dovrà essere, in ogni sua parte, conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- Copia della presente dovrà essere conservata sul cantiere di lavoro durante tutta l'esecuzione dell'opera.
- In qualsiasi momento venga richiesto o su indicazione del Servizio LL.PP., sarà onere del richiedente apportare le necessarie modifiche a qualsiasi parte dell'impianto.
- Il richiedente dovrà comunicare l'inizio dei lavori al Servizio LL.PP. che provvederà a fornire, mediante sopralluogo, chiarimenti circa le prescrizioni e modalità costruttive.
- L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata al Servizio LL.PP. che verificherà la corretta esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni impartite.
- I lavori autorizzati dovranno essere ultimati entro il termine di mesi dodici (12) dalla data della presente, salvo proroga da richiedersi alla Provincia prima della scadenza di detto termine.
- Il presente Nulla Osta è esente da tassa ai sensi dell'art.14 lett. l) del Regolamento Provinciale.
- Il Comune in indirizzo, cui il presente Nulla-Osta è inviato, dovrà provvedere al rilascio dell'atto autorizzativo, inviandone copia anche allo scrivente.

IL RESPONSABILE  
UFFICIO VIABILITA'  
Ing. Giovanni Vittori



Prot. n° 42447 /11.17.04 del 17/11/2014

Prot. n° 000414

- Spett.le AMIR S.P.A.  
VIA DARIO CAMPANA, nc 63  
47923 RIMINI (RN)e p.c.: - C.A.A. MARI geom. PIERPAOLO - SEDE- Spett.le Comune di Coriano  
Ufficio Tecnico  
47853 CORIANO (RN)**OGGETTO: S.P. 031 "FLAMINIA - CONCA"**

Nulla Osta Prot. 38773 del 14/09/2012 per realizzazione di scavo longitudinale per posa condotte fognarie bianca e nera di m 115 dal km 8+600 lato destro e attraversamento stradale in corrispondenza della rotonda al km 9+000, nel centro abitato di Coriano:  
PROROGA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

VISTO il Nulla Osta Prot. 38773 del 14/09/2012.

VISTA la domanda presentata da AMIR S.P.A., con sede a RIMINI (RN) in VIA DARIO CAMPANA nc 63-, acquisita al protocollo provinciale con numero 34323 del 16/09/2014.

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n. 10 del 12/02/2008 per l'approvazione del Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali.

VISTI il Codice della Strada (D. L.vo del 30 Aprile 1990 n° 285) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 e s.m.i.) .

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, nonché la delega in materia di firma di atti a favore dei funzionari titolari di Posizione Organizzativa.

si rilascia **PROROGA** all'ultimazione dei lavori già autorizzati in precedenza, con nuovo **termine di ultimazione** spostato al giorno **14/09/2015**.

Restano valide le ulteriori disposizioni contenute nell'originario atto autorizzativo.

IL RESPONSABILE  
UFFICIO VIABILITA'  
Ing. Giovannino Vittori

ALLEGATO 6

MODULARIO  
BENI AAAAS - 291

Mod. 300

Bologna, 10 APR. 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
E DEL TURISMOSoprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna  
- Bologna -

Cod. Fisc. 80076750373

Lettera inviata tramite FAX  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000Hera S.p.A.  
Via del Frullo, 5  
Granarolo dell'Emilia (BO)  
Fax 051 287631  
c.a. ing. Andrea Mazzi ✓

Prot. N. 3781 ..... Pos. Arch. B/4 Class. 34.19.08/20 , 6

Allegati

SPA-Hera spa  
Data prot.: 14-04-2015  
Num. prot.: 0044215**OGGETTO: CORIANO (RN), via G. di Vittorio – Interventi di realizzazione di condotte per reti separate - WBS. T.2150.11.03.00014 - TUTELA ARCHEOLOGICA**

Con riferimento all'oggetto e presa visione degli elaborati tecnici trasmessi, questa Soprintendenza ritiene che le problematiche di tipo archeologico dovranno essere affrontate e risolte attraverso un collaborativo ed organico rapporto con gli esecutori che attueranno l'intervento, improntato al criterio della tutela archeologica preventiva, come indicato dalla normativa sui lavori pubblici e di interesse pubblico (D.Lgs. 163/2006 artt. 95,96).

Contemporaneamente però si rileva quanto segue:

- non risultano noti a questo Ufficio rinvenimenti di tipo archeologico nell'area che sarà oggetto di intervento e di conseguenza non risulta necessaria la predisposizione di una relazione archeologica;
- in merito alla predisposizione di indagini, quali ad esempio trincee/saggi, dal momento che la rete prevista sarà interamente realizzata su strada già asfaltata, potrebbero delinearci alcuni problemi legati alla sicurezza.

Considerato quanto sopra indicato, si ritiene opportuno attivare comunque dei controlli archeologici, al fine di verificare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche e/o resti strutturali, procedendo con un'assistenza archeologica in corso d'opera delle operazioni di scavo.

Tale attività dovrà essere affidata a ditte archeologiche qualificate, che opereranno sotto la direzione di questo Ufficio senza che alcun onere ricada su di esso. In caso di presenza di stratigrafie o di resti strutturali questa Soprintendenza potrà richiedere approfondimenti specifici con ampliamenti anche al di fuori del sedime dello scavo realizzato per la posa delle condutture e dei relativi pozzetti.

Si attende comunicazione con congruo anticipo (almeno dieci giorni) del nominativo della ditta archeologica incaricata e della data prevista per l'inizio delle indagini preventive.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

IL SOPRINTENDENTE  
Dott. Luigi MalnatiReferente istruttoria: dott.ssa Annalisa Pozzi  
Funzionario Archeologo  
annalisa.pozzi@beniculturali.it40126 BOLOGNA - Via Belle Arti n. 52 - Tel. (051) 223773 - 220675 - 224402 - Telefax 227170  
e-mail: [sar-ero@beniculturali.it](mailto:sar-ero@beniculturali.it) posta certificata: [mbac-sar-ero@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sar-ero@mailcert.beniculturali.it)



HERA S.p.A.  
Struttura operativa territoriale di Rimini  
Via del Terrapieno 25 47924 Rimini  
tel. 0541.908.111 fax 0541.908.200  
www.gruppohera.it

Spett.le Studio A.I.R.  
c.a. Ing. Tiziano Piccioni  
Via Lugano,49  
47924 Rimini (RN)

Al Comune di Coriano  
P.zza Mazzini, 1  
47853 Coriano (RN)

Rimini, 19 OTT. 2012  
Prot. gen. n. 166826/12

Progettazione /AP

**OGGETTO: Interventi di realizzazione di condotte per reti separate in Via G. Di Vittorio nel Comune di Coriano.  
NULLA OSTA DEFINITIVO SU RETI DI FOGNATURA**

In riscontro alla Vs. richiesta di pari oggetto, acquisita al ns. prot. gen. in data 208/08/2012 al n. 131529/12, con la presente siamo a comunicarle quanto segue:

**A)  FOGNATURA**

**Fognatura nera:**

Si rilascia Nulla Osta Definitivo e parere favorevole, relativamente agli elaborati presentati, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- Gli allacciamenti, qualora realizzati non a pozzetto, dovranno essere eseguiti tramite l'ausilio di sella o braga.

**Fognatura bianca:**

Si rilascia Nulla Osta Definitivo e parere favorevole, relativamente agli elaborati presentati, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e delle sottoelencate prescrizioni:

- Gli allacciamenti, qualora realizzati non a pozzetto, dovranno essere eseguiti tramite l'ausilio di sella o braga per il PVC, mentre per il CLS (tubi o scatolari) i fori dovranno essere realizzati con l'ausilio di fresa a tazza.

**NORME GENERALI**

Si restituiscono in allegato due copie degli elaborati presentati, con timbro di nulla osta relativo alle sole reti pubbliche inerenti al comparto, l'impiantistica interna (fognatura), dovrà essere autorizzata dal SERVIZIO TECNICO CLIENTI. Per l'ottenimento del Nulla-Osta Finale da rilasciarsi da parte di questa società per la futura presa in carico della parte pubblica delle reti realizzate, il richiedente dovrà consegnare la specifica domanda completa di tutti gli allegati richiesti, secondo le procedure e la modulistica presenti sul sito: [www.gruppohera.it/progettisti\\_tecnici/](http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/)

AP  
UR

Il presente parere non esime il richiedente nel richiedere i vari nulla-osta, autorizzazioni, permessi, ecc., rilasciati da altri Enti e/o da ditte proprietarie delle aree confinanti, se interferenti sulle opere previste in progetto e sui luoghi di recapito delle reti idriche e fognarie.

La scrivente si riserva comunque la facoltà, anche dopo il rilascio del presente parere, di richiedere adeguamenti e modifiche delle opere con l'esclusivo fine di risolvere criticità che possano sorgere successivamente.

Deve essere comunicata ai ns. uffici tecnici competenti la data di effettivo inizio delle opere inviandolo via fax al n° 0541/908200, prendendo gli opportuni contatti per le necessarie verifiche in corso di esecuzione. Devono essere realizzate tutte le opere pertinenti al comparto da urbanizzare, con le modalità esecutive ed i materiali da impiegarsi secondo gli standard di qualità di pubblica fognatura, presenti sul sito: [www.gruppohera.it/progettisti\\_tecnici/](http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/) nel rispetto delle norme di riferimento, e concordati con i ns. Servizi Tecnici competenti.

A tale proposito, per la verifica in cantiere della corretta esecuzione delle opere, al fine della futura gestione da parte di Hera, a cura e spese del richiedente, dovranno essere predisposte le seguenti prove, controlli e collaudi:

#### **FOGNATURA**

- Prova in pressione della rete principale UNI EN 1610 (prima degli allacciamenti);
- Controllo dei ripristini stradali (eventuale);
- Ispezione televisiva a campione per controllo pendenza e assemblaggio;
- Collaudo o certificato di regolare esecuzione del D.L. del Piano.

**N.B. Si fa rilevare che sino al rilascio, da parte della nostra Società, del Nulla Osta finale per la presa in carico delle opere di urbanizzazione eseguite, non sarà possibile fornire i servizi richiesti (Fognatura).**

Distinti saluti.

Il Direttore

Ing. Edolo Minarelli

