

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA
Dott. Ing. Antonio Razzaboni
Cod. MO 1286 / 0222
Elenco Ordine Ingegneri (pag. 7/12/84 n. 818)

0	GENNAIO 2016	RAZZABONI	MINGARELLI	POGGI	PROGETTO ESECUTIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI – CENTRI DI RACCOLTA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MORDANO—RETE IDRICA ANTINCENDIO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)					
PROGETTISTA Dott. Ing. Antonio Razzaboni Studio di Ingegneria Via B. Paganelli 20 - 41122 Modena Tel: 059-359373 Fax: 059-2925050 E-mail: antonio.razzaboni@ingrazzaboni.it				N° ELABORATO (DOCUMENT N°) MRD—RIA—A	N° COMMESSA (JOB N°) —
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) —	NOME FILE (FILE NAME) MRD—RIA—A.DWG
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it		IL R.U.P. E DIRIGENTE CENTRI DI RACCOLTA ING. ANDREA BAZZI		DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) RELAZIONE TECNICA	
				SCALA (SCALE) —	N° FOGLIO (SHEET N°) DI (LAST) —

1. PREMESSA

Il Centro di Raccolta (CdR) è uno spazio attrezzato per la raccolta differenziata di rifiuti di origine domestica conferiti dai cittadini, ubicato in Via Zaniolo a Mordano (BO).

L'attività svolta da HERA S.p.A. nel CdR è sicuramente a rischio di incendio per la presenza di materiale combustibile (legno, carta, plastica, olio combustibile, ecc.) in quantità consistente e di materiale infiammabile, seppure in quantità molto modesta.

Il rischio potenziale può essere notevolmente ridotto anche dall'adozione di misure di protezione antincendio attive, quale la rete di idranti.

Nel Luglio 2015 è stato presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna un progetto di prevenzione incendi, che ha ottenuto il parere favorevole prot. 22993 del 20/11/2015 e che prevede la realizzazione di una rete idrica antincendio conforme alle indicazioni del D.M. 20/12/2012 e della Norma UNI 10779 rev. Novembre 2014 e l'installazione di un pulsante generale di sgancio della corrente elettrica.

Questo progetto sviluppa in termini costruttivi gli interventi previsti già approvati dal Comando Provinciale di Bologna.

2. CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI RACCOLTA

I materiali e i prodotti raccolti nel CdR appartengono a varie tipologie, tra cui anche materiali combustibili e infiammabili, e sono stoccati in appositi fabbricati, container, cassoni scarrabili e contenitori speciali.

I Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) sono stoccati in apposito box con tamponamenti in pannelli tipo sandwich dotato di porte di accesso e di griglie di aerazione permanente (dimensioni 40 x 80 cm).

I Rifiuti Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (RAEE) sono stoccati, principalmente, in apposita area sotto tettoia realizzata interamente in carpenteria di acciaio zincata.

I rifiuti combustibili e infiammabili, attualmente presenti in maggior quantità, sono i seguenti:

- carta e cartone (quantità max circa 9.000 kg);
- legno, sfalci e potature (quantità max circa 26.000 kg);
- plastica (quantità max circa 2.000 kg);
- pneumatici (quantità max circa 1.000 kg);
- oli minerali esausti (capacità max 0,45 m³);
- oli vegetali esausti (capacità max 0,45 m³);

- vernici infiammabili (capacità max 0,66 m³);
- vernici infiammabili in bombolette spray (capacità max 0,50 m³);
- solventi infiammabili (capacità max 0,12 m³).

La capacità geometrica totale di accumulo degli oli è di circa 0,9 m³; quella dei liquidi infiammabili di circa 1,28 m³.

I cittadini consegnano i rifiuti in forma differenziata negli orari di apertura del centro e li depositano direttamente, con l'assistenza degli operatori, negli appositi contenitori.

All'interno dell'area non vengono effettuate lavorazioni, trasformazioni dei prodotti o altre attività di processo, ma solo deposito differenziato dei rifiuti.

Periodicamente, ditte specializzate, affidatarie di HERA S.p.A., prelevano i materiali depositati con idonei automezzi di carico e trasporto e li inviano allo smaltimento, al recupero o alla trasformazione presso le loro sedi.

Il CdR in esame occupa un'area aperta di estensione totale pari a circa 1.984 m², di cui pavimentata circa 1.706 m² per consentire l'accesso ad auto e mezzi pesanti di carico e scarico.

L'area è di proprietà del Comune di Mordano, che l'ha concessa in uso a HERA S.p.A. per l'esercizio dell'attività di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti.

Tutti i contenitori e i fabbricati sono disposti sul perimetro dell'area pavimentata; non sono presenti aree sopraelevate di scarico agevolato.

L'accesso al CdR, carraio e pedonale, avviene direttamente dalla viabilità comunale, attraverso un cancello a scorrimento di larghezza 10 m.

L'intero lotto è provvisto, su tutto il perimetro, di recinzione realizzata in rete metallica di altezza 2 m.

3. CARATTERISTICHE DELLA RETE IDRANTI

La rete di idranti in progetto sarà realizzata in conformità alle indicazioni del D.M. 20/12/2012 e della Norma UNI 10779 rev. Novembre 2014 per aree all'aperto.

Gli elementi fondamentali, a cui fa riferimento il progetto, sono i seguenti:

1. la rete sarà realizzata con tubazioni in Polietilene ad Alta Densità PN 16 con posa interrata (punti 6.1 e 6.2.2 della Norma UNI 10779); le tubazioni saranno permanentemente in pressione d'acqua (punto 4.2.2.1 della Norma UNI 10779);
2. la rete sarà estesa a tutte le aree in cui è presente il pericolo di incendio (ovvero a tutti i depositi disposti sull'intero perimetro interno) (punto 4.2.2.2 della Norma UNI 10779);

3. la protezione delle aree sarà effettuata con apparecchi erogatori di capacità ordinaria e quindi con idranti a muro UNI45 (punto B.2.2.3 della Norma UNI 10779);
 4. gli idranti saranno collocati in modo che ciascuno di essi sarà raggiungibile da ogni punto dell'attività interessata dal pericolo di incendio con percorso non maggiore di 30 m (punto 7.5.2.1b della Norma UNI 10779);
 5. la rete di idranti è idonea al livello di pericolosità 1 con protezione di capacità ordinaria, pertanto deve garantire il funzionamento contemporaneo di 2 idranti a muro UNI45 con 120 l/min ciascuno e pressione residua non minore di 0,2 MPa (punto B.3.2 della Norma UNI 10779);
 6. la rete di idranti sarà dotata di attacco di mandata DN70 per autopompa dei Vigili del Fuoco, installato prevalentemente in pozzetto (punto 7.8 della Norma UNI 10779);
 7. la rete di idranti sarà alimentata dall'acquedotto cittadino, che dispone su Via Zaniolo di una condotta in PVC ϕ 75 mm, operante alla pressione di 0,25 MPa (punto A.1.8 della Norma UNI 10779); l'allacciamento della rete di idranti alla rete idrica pubblica sarà effettuato a cura di HERA S.p.A.;
 8. dalla rete idrica potabile sarà derivato un idrante soprassuolo, conforme alla Norma UNI EN 14384, dotato di due bocche DN70 per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco ((punto B.3.2.1 della Norma UNI 10779);
- Il lay-out della rete e le caratteristiche dei suoi componenti sono illustrati nella tavola grafica di progetto MRD-RIA-02 allegata.

4. LAVORAZIONI IN PROGETTO

Le lavorazioni previste sono le seguenti:

1. esecuzione di taglio e rimozione di superficie asfaltata, scavo a sezione obbligata di profondità massima 1,0 m in zona pavimentata e in terreno naturale e posa in letto di sabbia di tubazioni in PEAD ϕ 75 mm PN 16 di lunghezza complessiva circa 110 m (costituente la rete idrica antincendio chiusa ad anello);
2. installazione di 2 idranti a muro UNI 45 costituiti, ciascuno, da cassetta in acciaio verniciato montata su piantana in carpenteria di acciaio e dotata di rubinetto idrante DN45, lancia in Nylon di lunghezza 20 m e lancia a getto frazionato con ugello ϕ 12 mm;
3. esecuzione dell'allacciamento di ciascun idrante alla rete mediante tubazione in PEAD ϕ 50 mm PN 16 nel tratto interrato e tubazione in acciaio zincato DN 40 nel

tratto fuori terra, coibentato con materassino di lana di vetro e lamierino di alluminio preformato;

4. esecuzione di scavo e posa, a lato del cancello di accesso all'interno del CdR, di pozzetto in cls prefabbricato di dimensioni 80 x 80 x 80 cm con coperchio in lamiera di acciaio striata zincata;
5. installazione, nel pozzetto, di attacco autopompa dei Vigili del Fuoco DN 70 in derivazione dalla rete idrica antincendio;
6. esecuzione di scavo e installazione, sempre in prossimità del cancello di accesso all'esterno del CdR, di un idrante soprassuolo con due bocche DN 70 per il rifornimento delle autobotti dei Vigili del Fuoco collegato alla rete idrica potabile cittadina da tubazione interrata in PEAD ϕ 75 mm PN 16;
7. rinterro degli scavi con misto stabilizzato nei tratti pavimentati e con il materiale di risulta nei tratti in terreno naturale;
8. ripristino degli asfalti con binder e tappeto di usura;
9. installazione di pulsante generale di sgancio della corrente elettrica a lancio di corrente, con vetro a rompere, presso il locale prefabbricato adibito a guardiola.

Per l'esecuzione dei lavori descritti si ritiene necessario un periodo di tempo di **10 giorni naturali e consecutivi**.

5. STIMA DEI COSTI

I costi dei lavori sono riportati nel computo metrico estimativo MRD-RIA-B allegato al progetto e ammontano a **€ 6.992,31** IVA esclusa, di cui **€ 624,94** oneri per la sicurezza.