

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTATI – AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

| RIFERIMENTO ISTANZA | | | | | | SINTESI DATI PRESENTATI DAL COMUNE | | | | | VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ | | |
|---------------------|-------------|------|----|-------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| PROGR. | CODICE | ATO | PR | GESTORE | DATA RICEZIONE MODULO | COMUNE | LOCALITÀ | CRITICITÀ CHE PORTA ALLA RICHIESTA DI INTERVENTO | | DESCRIZIONE | AMMISSIBILE | MOTIVO NON AMMISSIBILITÀ | |
| 1 | RNHA2627_01 | ATO9 | RN | HERA S.P.A. | 19/6/2025 16:31:58 | Cattolica | Territorio comunale e intercomunale | L'impianto di depurazione del Comune di Cattolica, nonostante gli interventi manutentivi e di ammodernamento di cui è stato ed è oggetto, mostra purtroppo di non essere del tutto adeguato alle attuali esigenze del tessuto urbano, sia della Città di Cattolica che degli altri Comuni ad esso collegati. Inoltre i sempre più frequenti eventi meteorologici, anche di breve durata ma forte intensità, che interessano il nostro territorio richiedono che il SII sia il più efficace possibile, così da limitarne le ripercussioni soprattutto sulla balneazione, un tema molto sensibile e centrale per un territorio ad alta vocazione turistica estiva come la nostra Riviera. | | Si chiede di riprendere il lavoro, interrotto alcuni anni fa, finalizzato alla progettazione di un nuovo impianto di depurazione intercomunale a servizio della zona Sud della Provincia di Rimini. | | NO | 3. Intervento non fattibile sulla base di un'analisi tecnica preliminare del Gestore |
| 2 | RNHA2627_02 | ATO9 | RN | HERA S.P.A. | 24/6/2025 16:58:33 | Coriano | via Puglie | zona non servita da fognatura nera pubblica | | Via Puglie località Sant'Andrea in Besanigo dall'intersezione con la Via il Balcone all' intersezione con Via Misano Adriatico loc. Scacciano | NO | 1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato | |
| 3 | RNHA2627_03 | ATO9 | RN | HERA S.P.A. | 26/6/2025 10:22:26 | Misano Adriatico | collettamento SP Tavoleto località cella | presenza di acque parassite nella condotta di nera in caso di maltempo presenza di acque miste in strada con deflusso di fognatura a cielo aperto | | ricerca acque parassite (meteoriche) all'interno dei collettori di acque nere presenti a monte del collettore principale sito in Misano adriatico località cella intersezione SP35 Tavoleto con via San Giovanni | NO | 6. Intervento già a piano | |
| 4 | RNHA2627_04 | ATO9 | RN | HERA S.P.A. | 27/6/2025 11:31:51 | San Clemente | via Tavoleto (SP 35) | Difetto di portata del collettore principale della linea nera lungo la via Tavoleto; diffuse criticità già evidenziate nel tempo a partire dai primi anni 2020 che causano anche mal funzionamenti sui territori limitrofi (vedasi Comune di Misano Adriatico e rispettivo intervento in programma sotto il nome di "adeguamento sistema fognario SP Tavoleto (località cella)" | | Trattasi di richiesta di potenziamento della condotta principale sulla SP 35, la previsione di condotte di fognatura nera sulle traverse alla stessa per coprire le aree attualmente dotate di fognature miste, o senza condotte, e la completa separazione delle reti con eliminazione di eventuali "acque parassite", il tutto come già evidenziato con richiesta via PEC prot. n. 5220 del 09/07/2021 agli atti di ATERSIR al prot. n. PG.AT/2021/0006316 del 09/07/2021 e riportato nel verbale del CONSIGLIO LOCALE DI RIMINI CLRN/2021/6 del 29 luglio 2021. | NO | 6. Intervento già a piano | |
| 5 | RNHA2627_05 | ATO9 | RN | HERA S.P.A. | 27/6/2025 12:11:16 | Rimini | Centro Storico Rimini - Fossa Patara | Si propone L'intervento denominato "RISANAMENTO FOSSA PATARA" La fossa Patara, che attraversa il centro urbano di Rimini, nel tempo ha assunto valenza di rete fognaria mista diventando il principale collettore di fognatura MISTA a servizio del centro cittadino. La condotta è di dimensioni importanti (tipo bicentrica con sezione 2,20X1,40 mt). In occasione di eventi meteorici anche di media intensità, tutta l'area afferente alla fossa Patara determina situazioni di rigurgito fognario con allagamenti diffusi. Da recenti videoispezioni effettuate dal gestore Hera S.p.A. è emerso che il collettore presenta ammaloramenti diffusi che potrebbero inficiarne la funzionalità idraulica e statica. | | L'intervento proposto prevede il risanamento funzionale del collettore nel tratto compreso tra via Bastioni Meridionali e via Roma (rappresentato nella planimetria allegata), a garanzia del corretto deflusso delle acque e della sicurezza idraulica del territorio. Si stima un importo lavori pari ad almeno 400.000 euro | | NO | 3. Intervento non fattibile sulla base di un'analisi tecnica preliminare del Gestore |



| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|----|-------------|--------------------|-----------|---|---|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | RNHA2627_06 | ATO9 | RN | HERA S.P.A. | 27/6/2025 13:19:18 | Rimini | San Giuliano Mare | Si propone l'intervento denominato "OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO ZONA S. GIULIANO MARE". Nell'area in oggetto è presente una fognatura di tipo misto ed è caratterizzata da quote altimetriche sfavorevoli, con difficoltà di smaltimento in occasione di eventi meteorici di medio-alta intensità, con episodi di allagamenti diffusi. L'intervento proposto prevede l'ottimizzazione del sistema fognario a mare della ferrovia, nel quadrante compreso tra via Zavagli, via Ortigara, via Briolini, via Tonini. | L'intervento proposto prevede l'ottimizzazione del sistema fognario a mare della ferrovia, nel quadrante compreso tra via Zavagli, via Ortigara, via Briolini, via Tonini. In dettaglio l'intervento consiste nel rifacimento e contestuale separazione delle reti di fognatura, al fine di garantire il corretto smaltimento delle acque reflue e la sicurezza idraulica dell'area in oggetto. Si stima un importo lavori pari ad euro 600.000 | SÌ | |
| 7 | RNHA2627_07 | ATO9 | RN | HERA S.P.A. | 30/6/2025 14:28:13 | Verucchio | Villa Verucchio | Il bacino di raccolta delle acque meteoriche denominato "Montirone" insistente sul punto di immissione in fognatura ha una estensione di 45.000 mq per un picco di portata di 500 mc per Tr 10 anni e 500 mc per Tr 30 anni. Ad oggi, in occasione di pigge abbondanti la fognatura esistente non è in grado di raccogliere tali portate e quella in eccesso tracima allagando parchi e strade su cui si riversa il bacino di raccolta. Tale intervento è stato segnalato anche nel precedente POI. | L'intervento prevede la realizzazione di un collettore di acque meteoriche, che verrà classificato come fognatura bianca con idoneo atto amministrativo, che dal parco degli Ulivi, sito in località Villa Verucchio, ai piedi del convento di San Francesco, convoglierà l'acqua del bacino di raccolta al canale consorziale Gorgona. | NO⁶ | 1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato |
| 8 | RNHA2627_08 | ATO9 | RN | HERA S.P.A. | 30/6/2025 14:43:07 | Verucchio | Villa Verucchio | La mole di acqua raccolta dal bacino che si convoglia in via Armstrong non riesce ad essere totalmente captato dalla fognatura esistente la quale presenta dei diametri troppo piccoli rispetto alla quantità recepita. L'extra quantità si riversa lungo via Armstrong inficiando le abitazioni che qui si affacciano. | L'intervento prevede l'ampliamento della griglia di raccolta esistente e la sostituzione dell'attuale collettore fognario di via Armstrong sotto-dimensionato con nuovo opportunamente dimensionato. | NO | 1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato |
| 9 | RNHA2627_09 | ATO9 | RN | HERA S.P.A. | 30/6/2025 14:46:54 | Verucchio | Villa Verucchio | La mole di acqua raccolta dal bacino che si convoglia in via Verdi non riesce ad essere totalmente captato dalla fognatura esistente la quale presenta dei diametri troppo piccoli rispetto alla quantità da recepirsi. | L'intervento prevede l'ampliamento della griglia di raccolta esistente e la sostituzione dell'attuale collettore fognario di via Verdi sotto-dimensionato con nuovo opportunamente dimensionato. | NO | 1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato |
| 10 | RNHA2627_10 | ATO9 | RN | HERA S.P.A. | 1/7/2025 8:25:21 | Talamello | Località La Valle | L'abitato de La Valle è sprovvisto di un adeguato sistema fognario non è dotato di depurazione ed i reflui vengono scaricati a monte delle sorgenti dell'acquedotto denominato Il Poggio. Tale situazione è stata già segnalata da svariati anni al gestore. | Occorre ricostruire ex novo la fognatura e realizzare impianto di depurazione con sub irrigazione. | NO | 2. Istanza pervenuta fuori oltre i termini previsti dall'avviso |
| 11 | RNHA2627_11 | ATO9 | RN | HERA S.P.A. | 1/7/2025 12:05:25 | Talamello | Capoluogo di Talamello - Zona Impianti Sportivi di Via strada per La Cava | Impianto depurazione obsoleto e non funzionante | La cortina di edifici lato est del centro storico e la nuova urbanizzazione di Via Aldo Moro e Via Primo Maggio convogliano i reflui nel vecchissimo impianto di depurazione costituito da una vasca senza compartmentazione e sub irrigazione. Praticamente i reflui arrivano direttamente nel corso d'acqua. Soluzione vedasi nota inviata nel lontano anno 2014. | NO | 2. Istanza pervenuta fuori oltre i termini previsti dall'avviso |

Motivi di esclusione

Ai sensi della deliberazione CAMB/5/2025 non sono considerati ai fini della graduatoria interventi che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. interventi che non afferiscono al perimetro del Servizio Idrico Integrato;
2. l'istanza sia pervenuta oltre i termini previsti dall'avviso;
3. non sia fattibile sulla base di un'analisi tecnica preliminare;
4. sia riconducibile alle fattispecie previste dal "Regolamento per l'individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel Programma Operativo degli interventi" approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.122 del 18 dicembre 2023;



5. siano inquadrabili come interventi di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica collegati a fenomeni di rottura della stessa.

GRADUATORIA AMMISSIBILI

| PROGR. | CODICE | COMUNE | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | PUNTEGGIO TOTALE | GRADUATORIA AMMISSIBILI |
|-------------------|-------------|--------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|--|-----------|---|-----------|-----------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| | | | Numero utenti interessati | Punteggio | Priorità del Comune | Punteggio | Incidenza funzionalità servizio a livello di bacino | Punteggio | Incidenza miglioramento macroindicatori con classe ≤B | Punteggio | Tempi attesa da primo inserimento in graduatoria | Punteggio | Criticità ambientale in presenza di verbale/richiesta di Ente competente (ARPAE/AUSL/ARSTPC) | Punteggio | Vulnerabilità sociale e materiale | | | |
| 6 | RNHA2627_06 | Rimini | 15 | 5,00 | 2 | 4 | media | 3 | bassa | 1 | 0 | 0 | no | 0 | 99,2815 | 1290,66 | 1 | |
| Nota compilazione | | | Numero utenze. Punteggio determinato per interpolazione lineare | | Da indicazioni del Comune. Se non coerenti, priorità assegnata in base a ordine di arrivo | | Punteggio assegnato da giudizio Gestore. Alta=5 Media=3 Bassa=1 Nulla=0 | | Punteggio assegnato da giudizio Gestore. Alta=5 Media=3 Bassa=1 Nulla=0 | | Il 2026-2027 è il primo biennio di applicazione | | Punteggio assegnato in caso di verbale o richiesta degli Enti competenti per criticità ambientale (criticità per qualità o criticità idraulica) | | Dati ISTAT | | | |

INTERVENTI FINANZIABILI

Importo disponibile ai sensi della DD ATERSIR n. 280 del 03/11/2025 pari a 676.490,00 € nel biennio 2026-2027

| PROGR. | CODICE | COMUNE | GRADUATORIA AMMISSIBILI | FINANZIABILE IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI | MOTIVAZIONE | PREFATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA GESTORE | | |
|--------|-------------|--------|-------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | DESCRIZIONE SOLUZIONE IPOTIZZATA | IMPORTO TOTALE SOLUZIONE IPOTIZZATA (in euro) | |
| 6 | RNHA2627_06 | Rimini | 1 | NO | L'importo del singolo intervento eccede l'importo disponibile o il residuo disponibile ai sensi della DD ATERSIR n. 280 del 03/11/2025 | L'intervento proposto prevede l'ottimizzazione del sistema fognario a mare della ferrovia, nel quadrante compreso tra via "Zavagli - via Ortigara - via Briolini - via Tonini" per una lunghezza complessiva pari a circa 4350m. A tal fine si propone il rifacimento e contestuale separazione delle reti di fognatura, al fine di garantire la sicurezza idraulica dell'area in oggetto ed il corretto smaltimento delle acque reflue. | 8.650.000,00 | |

