

ALLEGATO 1

INTERVENTI AMMESSI E NON AMMESSI

RIFERIMENTO ISTANZA							SINTESI DATI PRESENTATI DAL COMUNE				VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ	
Progr.	Codice	ATO	PR	Gestore	Ricezione modulo	Comune	Località	Criticità che porta alla richiesta di intervento	Descrizione	Ammesso	Motivi esclusione	
1	REARCA2627_01	ATO3	RE	ARCA	25/06/2025 16.18.05	Quattro Castella	Via Pascoli/Via Prapolini	Alcune zone di Quattro Castella non dotate di rete fognaria recapitano gli scarichi in rii demaniali tombati (R. La Corte, R. Monticelli, R. Bianello). Prima della fine del tombamento è realizzata una presa di magra; dopo ogni evento piovoso lo sfioro rimane attivo fino all'esaurimento della portata idrologica e vengono riversati a cielo aperto anche gli scarichi di nera allacciati a monte.	Si prevede una condotta fognaria dal pozzetto di recapito della fognatura esistente nel rio tombato (all'interno area verde scolastica) fino ad un collettore più a valle su Via Prapolini.	SI		
2	REARCA2627_02	ATO3	RE	ARCA	27/06/2025 12.34.54	Albinea	Via Garibaldi	Presenza di molte abitazioni che scaricano nel R. Lavezza, mancando una rete fognaria pubblica. Una rete fognaria, oltre a migliorare gli aspetti igienico-sanitarie, determinerebbe anche un modo rilevante il risanamento delle acque.	Si prevede l'estensione della rete fognaria a servizio di Via Garibaldi dal civico 19 al civico 50	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato (esterno a agglomerati ai sensi DGR 201/16)	
3	REARCA2627_03	ATO3	RE	ARCA	27/06/2025 12.44.32	Albinea	Via Balletti 6/3	Una abitazione di via Balletti ha segnalato che l'acqua del pozzo non è più potabile e pertanto sarebbe necessario estendere la rete acquedottistica pubblica. Anche i residenti delle abitazioni vicine sono interessati.	Dalla Z.A. di Borzano si può portare la rete idrica a Via Balletti 6/3 (distanza \approx 150 metri). È necessario attraversare la SP 37	NO	Inserimento previsto nel POI a seguito di convenzione Gestore/Comune/Privati.	
4	REARCA2627_04	ATO3	RE	ARCA	28/06/2025 10.36.46	Castelnovo di Sotto	Via Fontanese	Frequenti allagamenti nel tratto di Via Fontanese compreso tra Via Curiel e Via Pescatora tali da pregiudicare la sicurezza della circolazione e problematiche legate a scarichi in acque superficiali. Sugli scarichi problemi già segnalati ad Arpae	Risoluzione della criticità idraulica	SI		
5	REARCA2627_05	ATO3	RE	ARCA	28/06/2025 10.45.04	Castelnovo di Sotto	Via dei Partigiani - Frazione Cogruzzo	Forti problemi di odori e ristagni derivanti da scarichi in acque superficiali, in particolare tra i civici n. 10 e n. 63	Risoluzione della criticità	NO	1. Intervento non afferente al perimetro del Servizio Idrico Integrato (esterno a agglomerati ai sensi DGR 201/16)	
6	REARCA2627_06	ATO3	RE	ARCA	28/06/2025 10.46.41	Comune di Castelnovo di Sotto	Via Fontanese	Frequenti allagamenti nel tratto di Via Fontanese compreso tra Via Curiel e Via Pescatora tali da pregiudicare la sicurezza della circolazione e problematiche legate a scarichi in acque superficiali. Sugli scarichi problemi già segnalati ad Arpae	Risoluzione della criticità idraulica	NO	Duplicazione dell'intervento-REARCA2627_04	
7	REARCA2627_07	ATO3	RE	ARCA	10/07/2025 15.40.17	Castelnovo ne' monti	Via F.lli Cervi 2-4-6	Problematiche di un tratto di fognatura che oltre 30 anni fa è stato costruito sotto la scuola elementare del peep in Via Fratelli Cervi 4-6 a Castelnovo ne' Monti	Risoluzione interferenza, con realizzazione di nuovo tratto di fognatura vicino al polo scolastico e collegamento lungo la strada al reticolto fognario esistente.	NO	2. Istanza pervenuta oltre i termini previsti dall'avviso	

Motivi di esclusione

AI sensi della CAMB/5/2025 non sono considerati ai fini della graduatoria interventi che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. interventi che non afferiscono al perimetro del Servizio Idrico Integrato;
2. l'istanza sia pervenuta oltre i termini previsti dall'avviso;
3. non sia fattibile sulla base di un'analisi tecnica preliminare;
4. sia riconducibile alle fattispecie previste dal "Regolamento per l'individuazione degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti da inserire nel Programma Operativo degli Interventi" approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.122 del 18 dicembre 2023;
5. siano inquadrabili come interventi di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica collegati a fenomeni di rottura della stessa.

Nello specifico un intervento (REARCA2627_03) è stato escluso perché di fatto già previsto l'inserimento nella programmazione operativa degli interventi a seguito della sottoscrizione di una convenzione tra Gestore/Comune/privati e un altro (REARCA2627_06) perché si tratta di una evidente duplicazione di un intervento presentato.

La richiesta REARCA2627_07, esclusa dalla graduatoria perché pervenuta oltre i termini previsti dall'avviso, verrà trattata come "Osservazione alla proposta di revisione del POI" e ad esso verrà dato riscontro con le controdeduzioni proposte dal Gestore e la relativa istruttoria condotta da Atersir.

GRADUATORIA

POS	Codice	Titolo	Comune	A		B		C		D		E		F		Punteggio Totale	NOTE	
				Numero utenti interessati	Punteggio	Priorità del Comune	Punteggio	Incidenza funzionalità servizio a livello di bacino	Punteggio	Incidenza miglioramento macroindicatori con classe ≤B	Punteggio	Tempi attesi da primo inserimento in graduatoria	Punteggio	Presenza criticità ambientale (verbale/richiesta di Ente competente)	Punteggio	Vulnerabilità sociale e materiale		
1°	REARC A2627_01	Risanamento Rio da Corte	Quattro Castella	200	5,00	1	5	alta	5	media	3	0	0	no	0	98,40	1771	Il Gestore ritiene favorevole la situazione vista la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla scuola. Significativa riduzione degli scarichi neri attualmente recapitati nel canale. Presa di magra censita dal GdL Regionale finalizzato alla rimozione definitiva
-0.000315. I.1 -	REARC A2627_04	Risoluzione criticità idrauliche e ambientali Via Fontanese	Castelnovo di Sotto	50	1,25	1	5	media	3	alta	5	0	0	no	0	99,99	1425	Il Gestore segnala che la criticità è dovuta a scarichi neri nel canale Scolo Melli e gli allagamenti sono dovuti alla dimensione dei tombamenti dei fossi stradale e alla loro mancata manutenzione/pulizia. Si prevede il collettamento degli scarichi neri dell'agglomerato ARE0885 (Via Fontanese 2), attualmente non trattato (Adeguamento di Priorità 3 secondo la DGR 2201/23), all'agglomerato ARE0006 (Castelnovo di Sotto - Poviglio - Campegine)
Note su assegnazione punteggi (conteggi fatti su xlsx, considerando anche tutti i decimali)				Numero utenze. Punteggio determinato per interpolazione lineare		Da indicazioni del Comune. Se non coerenti, priorità assegnata in base a ordine di arrivo		Punteggio assegnato da giudizio Gestore. Alta=5 Media=3 Bassa=1 Nulla=0		Punteggio assegnato da giudizio Gestore. Alta=5 Media=3 Bassa=1 Nulla=0		Il 2026-2027 è il primo biennio di applicazione		Punteggio assegnato in caso di verbale o richiesta degli Enti competenti per criticità ambientale (criticità per qualità o criticità idraulica)		Dati ISTAT		